

Górno, dn. 18.09.2019 r.

Zamawiający:  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie  
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**z dnia 18.09.2019 r. w przetargu nieograniczonym na budowę budynku urządzeń technicznych dla gazów medycznych.**

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz udzielonymi wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

Zgodnie z obowiązującym prawem instalacja gazów medycznych oraz źródła gazów medycznych są sprzedawane z 8%Vatem, a roboty budowlane i elektryczne z 23% Vatem, proszę o informację czy w formularzu ofertowym można dokonać zmian i wprowadzić podział na 8 i 23 % Vat

**Odp. Zamawiającego:**

Tak, można dokonać i należy wprowadzić VAT 8% i 23%.

**Pytanie:**

W PW instalacji gazów medycznych oraz w przedmiarach robót dla bud. technicznego występują butle tlenowe 40 szt, spr. powietrza 10 szt, oraz kontenery z butlami tlenowymi (po 12 szt) - 6 kpl

Prosimy o informację czy w/w butle puste i kontenery należy wycenić w branży gazów medycznych czy też nie i Zamawiający dostarczy w odpowiednich ilościach napełnione danymi mediami butle i kontenery z butlami niezbędne do uruchomienia instalacji.

Informujemy ponadto iż tlen jest uznawany jako lek i potencjalny nabywca nie będący placówką medyczną nie może zakupić takiego produktu.

Poza tym przedmiotowe butle i kontenery z butlami najczęściej są dzierżawione przez Użytkownika i właściciel butli dba o ich legalizację i należyty stan techniczny a zarazem dostarcza odpowiednie medium dla Użytkownika na zasadzie stałej wymiany butli pustych na pełne.

**Odp. Zamawiającego:**

Butle tlenu, sprężonego powietrza oraz kontenery butlowe wycenia wykonawca gazów medycznych. Ich napełnienie jest po stronie Zamawiającego.

**Pytanie:**

W SIWZ w/w postępowania Zamawiający wymaga gwarancji od oferenta na okres min 36 m-cy.

**Znak sprawy:** ST/DZP/18/2019

Prosimy o wyjaśnienie kwestii kosztów serwisu i materiałów eksploatacyjnych zastosowanych urządzeń w okresie trwania gwarancji.

Czy koszty wykonywania okresowych przeglądów urządzeń zawartych w DTR i instrukcjach obsługi wraz z kosztem wymiany materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji będą leżeć po stronie oferenta i należy ująć w wycenie przedmiotowego zadania, czy też przedmiotowe koszty ponosił będzie Zamawiający?

**Odp. Zamawiającego:**

W ramach gwarancji przeglądy oraz wymiana zużytych materiałów oraz montaż nowych leży po stronie Wykonawcy w ramach gwarancji. Natomiast materiały eksploatacyjne po stronie Zamawiającego.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia wykazanego w SIWZ poprzez przedłożenie kilku referencji od różnych zamawiających na budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku gazów medycznych wraz z wyposażeniem i instalacjami, których zsumowana wartość będzie nie mniejsza niż 800 000,00 zł brutto.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza spełnienia warunku poprzez sumowanie wartości zamówień.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Barbara Partyka*