


LEGENDA:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø160

Oznaczenia rur ochronnych:

1 - Rura ochr. HDPE dwudzielna L=3m
(na instniejących kablach elektrycznych i telekomunikacji)

2 - Rura ochr. HDPE dwudzielna L=5m
(na istniejących kablach elektrycznych i telekomunikacji)

3 - Rura ochronna PE trójwarstwowa, 280x25,4, L=3,0m

4 - Rura ochronna PE trójwarstwowa, 315x28,6, L=3,0m - wykonać metodą przewiertu

5 - Rura ochronna PE trójwarstwowa, 280x25,4, L=5,0m - wykonać metodą przewiertu

6 - Rura ochronna PE trójwarstwowa, 280x25,4, L=3,0m - wykonać metodą przewiertu

7 - Rura ochronna PE trójwarstwowa, 315x28,6, L=4,0m

Uwaga:
Po wykonaniu kanalizacji nawierzchnie utwardzone przywrócić do stanu istniejącego

OZNACZENIA DO ZESTAWIENIA STUDZIENEK

A - studzienka z włazem typu A-15 kN
C - studzienka z włazem typu C-250 kN
D - studzienka z włazem typu D-400 kN
B - studzienka betonowa Ø1000
T - studzienka z tworzywa sztucznego DN600
M - studzienka z tworzywa sztucznego DN425

ZESTAWIENIE STUDZIENEK

| Studzienka | Rzędna terenu | Rzędna dna | Rzędna kaskady | Średnica kaskady | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 220,15 | 216,71 | 217,72 | 160 | Istniejąca studzienka |
| C2 | 221,27 | 217,21 | 219,17 | 200 | Istniejąca studzienka |
| C3 | 221,56 | 217,77 | 219,93 | 160 | Istniejąca studzienka |
| C4 | 221,22 | 218,73 | | | Istniejąca studzienka |
| C7 | 221,45 | 219,25 | | | A, T |
| C8 | 221,58 | 219,52 | | | Istniejąca studzienka |
| D1 | 220,16 | 217,84 | 218,80 | | Istniejąca studzienka |
| D2 | 220,33 | 218,05 | | | Istniejąca studzienka |


Biuro projektowe
AQUEDUCT
o/Dębica ul.Sobieskiego 12/6
39-200 Dębica
tel./fax (014)6702211
e-mail: projektdebica@interia.pl


Prawa autorskie, łącznie z prawem do reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora zabronione

**Budowa przyłączy kanlizacji sanitarnej dla budynków położonych na terenie "Sanatorium" w Górnie - obiekty należące do SPZZOZ "Sanatorium"**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Adres obiektu budowlnego** | **Miejsc.** Górno | **Pow.** rzeszowski | **Woj.** podkarpackie | |
| **Projektował** | mgr inż. Grażyna Marszałek | S-98/00 -instal.sanit. bez ogr. | 30.06.2020r. | |
| **Projektował** | Wanda Adamska | BBR 328/80 | 30.06.2020r. | |
| **Nazwa rysunku** | **Zagospodarowanie terenu** | | **Skala** 1:500 | **Nr rys.** 3 |