



**Legenda:**



Centrała systemowa  
nr art. 735000, montaż 1,6 - 1,8m



Przycisk przywoławczo-odwoławczy,  
nr art. 735070 + płytki art.735824, + ramka art.204104  
montaż 1,2 - 1,3m



Moduł z lampą sygnalizacyjną 3 kolory,  
nr art. 735040, montaż 2,2m



Przycisk przywoławczy sznurkowy,  
nr art. 735100 + płytki art. 735100 + ramka art.  
204104, montaż 2,2m



Przycisk przywoławczy,  
nr art. 735090 + płytki art. 735804 + płytki art.  
204104, montaż 0,7-1,5m



Zasilacz stabilizowany 24V DC, 240W,  
10A, montaż na szynie DIN  
Wymiar: 8 jednostek szerokości



Centrała oddziałowa,  
nr artykułu 735200, montaż na szynie DIN  
Wymiar: 6 jednostek szerokości

przewód typu: YTKSY 3x2x0,8mm  
przewód typu: YTKSY 2x2x0,5mm

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZOZ "Sanatorium" im. J.Pawła II w Górnio	
TYTUŁ PROJEKTU	Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio wraz z infrastrukturą na dz. nr 2139/16 w Górnio	
BIURO PROWADZĄCE	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. IWONA MATLINGIEWICZ ul. Rynek 17/305 35 - 064 RZESZÓW tel./fax: 017-8522388 apmat@poczta.onet.pl	
PROJEKTANT INST. ELEKTR.	mgr inż. MARCIN ROGOZIŃSKI upr. nr PDK/0251/PWOE/14	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR.	inż. RYSZARD ROGOZIŃSKI upr. nr E-173/80	PODPIS
FAZA	PB	
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ	SKALA
OZN.BRANŻY	DATA EDYCJI	NR RYSUNKU
E	październik 2016	15.
		NR STRONY