

RZUT PARTERU - BUDYNEK NR3 1 : 50



WYKAZ POMIESZCZEŃ

Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZ.
	BUDYNEK NR 3 PARTER		
1.1	Śluza	Wykł.PCV	7,28m²
1.2	Pomieszczenie porządkowe	Płytki	6,54m²
1.3	Brudownik	Płytki	10,44m²
1.4	Sala chorych 3 os.	Wykł.PCV	21,34m²
1.5	WC chorych	Płytki	3,12m²
1.6	Sala chorych 3 os.	Wykł.PCV	21,06m²
1.7	WC chorych	Płytki	3,12m²
1.8	Gabinet diagnost.-zabieg.	Wykł.PCV	15,19m²
1.9	Pokój socjalny	Wykł.PCV	12,38m²
1.10	Sala chorych 2 os.	Wykł.PCV	19,89m²
1.11	Łazienka oddziałowa	Płytki	14,19m²
1.12	Sala chorych 3 os.	Wykł.PCV	21,38m²
1.13	WC chorych	Płytki	3,12m²
1.14	Kuchnia "brudna"	Płytki	11,61 m²
1.15	Kuchnia "czysta"	Płytki	11,57 m²
1.16	Gabinet zabiegowy	Wykł.PCV	15,89 m²
1.17	Magazyn czysty	Wykł.PCV	4,84 m²
1.18	Korytarz	Wykł.PCV	22,69 m²
1.19	Magazynek	Wykł.PCV	2,32 m
1.20	Sala obserwacyjna (SOR)	Wykł.PCV	37,70 m²
1.21	WC chorych	Płytki	5,29 m²
1.22	Śluza	Wykł.PCV	5,71 m²
1.23	Korytarz	Wykł.PCV	69,96 m²
1.24	Sala chorych 3 os.	Wykł.PCV	21,28 m²
1.25	WC chorych	Płytki	3,12m²
1.26	Śluza	Wykł.PCV	4,22 m²
1.27	Izolatka	Wykł.PCV	12,45 m²
1.28	WC chorych	Płytki	3,89 m²
1.29	Stanowisko pielegniarek	Wykł.PCV	8,17 m²
1.30	WC personelu	Płytki	3,76 m²
1.31	Pokój pielegniarek	Wykł.PCV	5,91 m²
1.32	Śluza	Wykł.PCV	3,85 m²
1.33	Izolatka	Wykł.PCV	12,07 m²
1.34	WC chorych	Płytki	4,26 m²
1.35	Sala chorych 3 os.	Wykł.PCV	21,37 m²
1.36	WC chorych	Płytki	3,12 m²
1.37	Sala chorych 3 os.	Wykł.PCV	21,48 m²
1.38	WC chorych	Płytki	3,12 m²
1.39	Klatka schodowa	Płytki	23,86 m²
		RAZEM	502,61 m²

LEGENDA

INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH

24V 230V GM O.A.V. - Medyczny instalacyjny system zasilająco-oświetleniowy elektryczno-gazowy, wyposażenie sal łóżkowych - mocowany do ściany

GM LED - 68W 230 V obw. IT - Medyczny instalacyjny system zasilająco-oświetleniowy elektryczno-gazowy w standardzie sali obserwacyjnej SOR mocowany na zwiesiach do sufitu wyposażony w wózki z trzema półkami pod aparaturę medyczną i akcesoria oraz wózki pod pompy infuzyjne

LED - Lampa mobilna w standardzie technologii LED max. oświetlenie lampy 50 000 lx, z regulacją natężenia oświetlenia

O.A.V. - Punkty poboru gazów medycznych: tlenu - O., sprężonego powietrza medycznego - A. (5 bar), próżni - V.

230V (R) SSZMCZGpx3 - Strefowa skrzynka zaworowo-manometryczna z czujnikami ciśnienia, z zasilaniem 230 V / = 24 V DC (z obwodu rezerwowanego), sygnalizatorem gazów świetlno-akustycznym, punktami poboru awaryjnego zasilania oddziału w tlen i spręż. powietrze medyczne

P1 P2 - Piony instalacji gazów medycznych

- Instalacja tlenu - O
- Instalacja sprężonego powietrza medycznego (5 bar) - A
- Instalacja próżni - V
- Instalacja sygnalizacji świetlno-akustycznej = 24 V DC

SG3 - Sygnalizator świetlno - akustyczny instalacji gazów medycznych

UWAGA!
INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH MONTOWAĆ NA WYS. 2.60 M, POD INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI

TYTUŁ PROJEKTU	PRZEBUDOWA PAWILONU NR 3 DZIAŁKA NR 2139/16 GÓRNO		
BIURO PROWADZĄCE	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. IWONA MATLINGIEWICZ ul. Rynek 17/305 35 - 064 RZESZÓW tel./fax: 017-8522388 appmat@poczta.onet.pl		
BIURO PODWYKON.	TECHNOGAZY - USŁUGI TECHNICZNE inż. ELŻBIETA SEWERYN - PAJURA ul. Św. Rocha 254, 35-330 RZESZÓW tel./fax: 017-8502188 technogazy@pro.onet.pl		
PROJ. GAZ. MED.	inż. JERZY PAJURA upr. nr S - 176/93	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCA PROJ. GAZ. MED.	inż. ELŻBIETA SEWERYN - PAJURA upr. nr S - 124/77	PODPIS	
OPRACOWANIE	mgr inż. KONRAD GUZEK	PODPIS	
FAZA	PBW		
BRANŻA	GAZY MEDYCZNE		
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PARTERU BUDYNEK NR 3	SKALA	1:50
OZN.BRANŻY	DATA EDYCJI	NR RYSUNKU	
GM	LISTOPAD 2016	GM-3.	
		NR STRONY	